

# RZUT PARTERU

Projekt instalacji elektrycznej



Całość instalacji elektrycznej oświetlenia należy wykonać przewodem kabelkowym YDY 3(4) x 1,5mm<sup>2</sup> pod tynk

OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
- SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYKONANIE INSTALACJI:  
w uki. TN-S  
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

<b>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</b> ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: luty 2011r	<b>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</b> ul. młra Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2 77-310 Debrzno	Nazwa opracowania: Raport budynku Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 2
Zbigniew Szary	Adres obiektu: 77-310 Debrzno ul. Wojska Polskiego 2
Upr. nr AN/ 8346/ 67/ 81	Skala
Treść rys: Rzut parteru Projekt instalacji elektrycznej	Nr rys.