RZUT PARTERU

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. U. [m²]	POSADZKA
1.1	Komunikacja	40,48	gres
1.2	Klatka schodowa	25,14	gres
1.3	Pomieszczenie Straży Gminnej	16,94	panele
1.4	Pomieszczenie Straży Gminnej	35,51	panele
1.5	Pomieszczenie Straży Gminnej	36,27	panele
1.6	Pomieszczenie Straży Gminnej	28,43	panele
1.7	W.C. męskie	5,67	terakota
1.8	W.C. damskie + dla niepełnosprawnych	11,36	terakota
1.9	Sala	57,81	gres
1.10	Komunikacja	15,64	gres
1.11	Sala	118,08	gres
1.12	W.C. męskie	4,70	terakota
1.13	W.C. damskie	4,36	terakota
1.14	Komunikacja	5,06	gres
1.15	Zmywalnia	6,14	terakota
1.16	Kuchnia	14,87	terakota
1.17	Komunikacja + klatka schodowa	11,84	gres
	RAZEM :	438,30	

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane/zamurowania
- wyburzenia

Całość instalacji sygnalizacji pożaru wykonać przewodem YnTKSYekw 2 x 2 x0,8mm² pod tynk

- centrala sygnalizacji pożaru POLON 4200
- optyczna czujka dymu D-400LSN
- ręczny ostrzegacz pożaru DM-210 LSN
- sygnalizator akustyczno-świetlny

PRO-BUD ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY

"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY
ul. mjra Hubala 12; 77-300 Człuchów;
tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561

data opracowania: lipiec 2011r

Inwestor:
Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie
ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno

Nazwa opracowania:
Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 2

Zbigniew Szary

Adres obiektu:
77-310 Debrzno
ul. Wojska Polskiego 2

Upr. nr AN/ 8346/ 67/ 81

Skala

Treść rys: Rzut parteru
Projekt instalacji sygnsalizacji pożaru

Nr rys.