



Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urząd@debrzno.pl www.debrzno.pl

NIP: 843-15-30-511 REGON: 770979654

D.271.2.1.2016

Debrzno dnia 02-02-2016r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowę drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522;181/1;174/1;182;93;95/1;94.”

wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści :

1. Czy można zastosować słupy stalowe okrągłe o przekroju stożkowym?
2. Proszę o zamieszczenie do dokumentacji przetargowej więcej informacji na temat opraw jakie należy zastosować np. Kartę oprawy.

Odpowiedź:

Ad. 1

Tak

Ad. 2

Zamawiający wymaga wbudowania n/w opraw :

- a) (SON T Plus 100W) – 24 kpl
- b) (SON T Plus 70W) – 21 kpl

Pod warunkiem, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia będą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż

wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

BURMISTRZ


Wojciech Kallas