

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENI PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522;181/1;174/1;182;93;95/1;94.”

wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści :

1. W specyfikacji wykonania robot kanalizacja deszczowa oraz dokumentacji technicznej projektant jednoznacznie określił jaki materiał ma być zastosowany do wykonania kanalizacji deszczowej.

Cechy jakie podano w dokumentacji i specyfikacji technicznej jako dostawcę jednoznacznie wskazują producenta rur firmę REHAU (system ten jest także wymieniony z nazwy jako AWADUKT PP SN 10)Uważamy to za niedopuszczalne. Opisując w ten sposób cechy materiału jaki ma być zastosowany do budowy kanalizacji deszczowej z góry eliminuje się innych dostawców. Żaden inny materiał nie spełni tych cech które opisano.Prawdopodobna odpowiedź zamawiającego że dopuszcza się do zastosowania materiał równoważny który będzie spełniał opisane cechy będzie bezprzedmiotowa ponieważ żaden inny materiał nie spełni podanych cech.

Odpowiedź:

Rury i kształtki kanalizacyjne PP SN 10 należy stosować do budowy kanalizacji beczciśnieniowej deszczowej. System rur i kształtek powinien spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN1852-1: 2010 oraz posiadać certyfikat z badań kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1: 2010 przeprowadzanych przez niezależny akredytowany Polski Instytut Badawczy.

2. Prosimy o udostępnienie geologii na obszar objęty postępowaniem

Odpowiedź:

Do projektowania przyjęto klasę gruntów G-1

BURMISTRZ

Wojciech Kallas