



Miasto i Gmina Debrzno

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urząd@debrzno.pl www.debrzno.pl

NIP: 843-15-30-511 REGON: 770979654

Debrzno dnia 21 września 2016 r.

ZWiK.271.1.1.2016

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Debrzno : www.bip.debrzno.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo gm. Debrzno
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 307697 – 2016 z dnia 13.09.2016r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200, jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniając całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego DN 1200, jako równoważne do studzienek betonowych pod warunkiem zabezpieczenia ich od pionowego obciążenia komunikacyjnego.

Waldemar Klimek – Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

DYREKTOR
mgr inż. Waldemar Klimek