



Miasto i Gmina Debrzno  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie  
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ [urząd@debrzno.pl](mailto:urząd@debrzno.pl) [www.debrzno.pl](http://www.debrzno.pl)

ZWiK.271.2.1.2017.KO

Debrzno, dnia 20.02.2017 r.

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

#### **„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie”**

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.
2. Czy zamawiający uzna za równoważne i dopuści zamianę wpustów DN500 betonowych na zbiorniki DN600 PE. Zbiorniki tworzywowe są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność a do tego obsługiwane studni DN600 z poziomu terenu jest o wiele łatwiejsze niż studni o mniejszej średnicy.

### **ODPOWIEDZI**

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego DN1000, jako równoważne do studzienek betonowych pod warunkiem zabezpieczenia ich od pionowego obciążenia komunikacyjnego.

Ad. 2. Nie dotyczy zamówienia.

DYREKTOR

*mgr inż. Waldemar Klimek*