



Miasto i Gmina Debrzno  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie  
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ [urząd@debrzno.pl](mailto:urząd@debrzno.pl) [www.debrzno.pl](http://www.debrzno.pl)

ZWiK.271.2.6.2017.KO

Debrzno, dnia 07.04.2017 r.

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

#### **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym”**

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

### **ODPOWIEDZI**

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego DN1200, jako równoważne do studzienek betonowych pod warunkiem zabezpieczenia ich od pionowego obciążenia komunikacyjnego.

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Waldemar Klimek*