



Urząd Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urząd@debrzno.pl www.debrzno.pl

RRL.271.2.11.2017.KO

Debrzno, dnia 21.08.2017 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka – BRANŻA SANITARNA.”

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. W przedmiarze robót punkt 2 kanalizacja deszczowa – roboty montażowe podpunkt 11 mówi o studniach rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000mm a w profil podłużny kanalizacji deszczowej o studniach rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200mm. Jakie studnie należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ

Ad. 1. W opisie technicznym, STWiORB oraz przedmiarze robót studnie rewizyjne są opisane prawidłowo jako DN 1000 z bet. C35/45.

BURMISTRZ


Wojciech Kallas