



Urząd Miasta i Gminy Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania

RRL.271.2.3.2018

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

tel. (59) 833 53 51

fax (59) 833 53 66

e-mail: urzad@debrzno.pl

Debrzno, 2018-03-08

(miejsowość)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowę drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – odcinek A-B**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 z dnia 7 marca 2018 r.

ODWODNIENIE - remont przepustu pod jezdnią km 2+548. W dokumentacji projektowej brak jest zaznaczonego przepustu w tym kilometrażu oraz brak szczegółów dotyczących zakresu remontu.

Odpowiedź:

Do wyceny należy ująć remont istniejącego przepustu zlokalizowanego w km 2+528. Remont polega na wymianie istniejącej rury przepustowej na rurę fi 400mm SN8 o długości 15mb, wlot/wylot należy umocnić kostką kamienną granitową 15/17 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o gr 10cm, umocnienie wykonać o nachyleniu 1:1

Pytanie 2 z dnia 7 marca 2018 r.

Dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółów naprawy istniejącego przepustu pod drogą w kilometrze 3+544,0. Proszę o podanie zakresu rzeczowego naprawy tego elementu.

Odpowiedź:

Przebudowę przepustu w km 3+544 wykonać zgodnie z przekrojem normalnym – rys 4.3, stanowiący załącznik do projektu budowlanego

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

Lukasz Jurkowlaniec

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)