



Urząd Miejski w Debrznie

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania

RRL.271.2.1.2019

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

tel. (59) 833 53 51

fax (59) 833 53 66

e-mail: urzad@debrzno.pl

Debrzno, 2019-02-05

(miejscowość)

Dotyczy: Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie z dnia 01 lutego 2019 r.

1. Zgodnie z cz.II p. 1.1. ust.2 SIWZ zamiast wymiany 3 bram garażowych na nowe, należy przyjąć naprawę jednej z nich poprzez wymianę segmentu dolnego oraz powiększenie dwóch bram do wysokości 4 m.

W celu stwierdzenia możliwości dostosowania starych bram do nowych otworów, zwracam się z prośbą o podanie nazwy producenta bram i dołączenie zdjęcia tabliczek znamionowych. Czy Zamawiający wymagać będzie udzielenia gwarancji na przerabiane bramy? Czy prowadnice i inne elementy bram wymagają wymiany ze względu na planowaną zmianę ich wysokości? W jaki sposób otwierają się bramy: przekładnia łańcuchowa czy sterowanie elektryczne?

ODPOWIEDŹ:

Wymiana obejmuje 2 szt. bram wraz z powiększeniem ich o 1 segment. Bramy posiadają napęd elektryczny i zostały zamontowane w 2013 r. Ocena elementów do wymiany należy do Oferenta, tak aby mógł udzielić pełnej gwarancji.

Postępowanie obejmuje również montaż 1 szt. nowej bramy o napędzie elektrycznym z drzwiami przejściowymi.

W załącznikach fotografie bram, tabliczek znamionowych oraz uszkodzenia panela.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)







DANGER!

DO NOT INSTALL,
ADJUST OR REMOVE
WITHOUT READING
MANUAL!

download
www.flexiforce.com



TorFV 04/049

Manufacturer: FlexiForce NL

Production: 2013

Type: 440LHR-LH

Max. speed: 0,75 m/s

Max. brake force:

17200 N

Belux[®]
Bramy

www.belux.pl
tel.: 61 4263060

Nr bramy: 3084

Typ: ISD 40

Data prod.: XI.2013 r.

Wym.: 354 x 328

Naciąg sprężyny: 12x

CE