



## Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

**Nr postępowania**

**RRS.271.2.2.2020**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Debrzno**

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

tel. (59) 833 53 51

fax (59) 833 53 66

e-mail: urzad@debrzno.pl

Debrzno, 2020-05-19

(miejscowość)

Dotyczy: Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku Ul. Trębacka i ul. Wspólna

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytania z dnia 18 maja 2020 r.**

Zwracamy się z prośbą o informację, co należy rozumieć pod pojęciem zawartym w przedmiarze Części II dotyczącym przebudowy ul. Wspólnej:

1. W pkt. 3.d.1 Hydranty pożarowe-przebudowa.

Czy jest to regulacja wysokościowa, czy zmiana lokalizacji czy wymiana. Na czym ma polegać przebudowa.

2. W pkt. 28 d.8 murek oporowy.

W jakiej technologii ma zostać wykonany murek oporowy, jaką wysokość murka przyjąć przy kalkulacji ceny.

### **Odpowiedzi:**

Ad.1. Hydranty pożarowe – przebudowa – należy przez to rozumieć wymianę hydrantu wraz ze zmianą lokalizacji poza pas drogowy

Ad.2. Murek oporowy żelbetowy monolityczny – wykonany na miejscu. Wysokość ściany oporowej ponad teren ok.1,15m

### **Pytania z dnia 19 maja 2020 r.**

Zwracamy się z prośbą o informację, co należy rozumieć pod pojęciem zawartym w przedmiarze Części II dotyczącym przebudowy ul. Wspólnej:

1. W pkt. 27.d.8 Przebudowa ogrodzenia;

Na czym ma polegać przebudowa ogrodzenia? Prosimy o dokładne opisanie czynności związanych z przebudową oraz o informację czy słupki ogrodzeniowe i siatka mają być nowe.



## Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

---

2. W pkt. 29.d.8 Osadzenie przęsł z siatki w ramach kształtowników  
Prosimy o informację czy przęsła są z odzysku czy mają być nowe.
3. Czy inwestor dopuszcza wykonanie ogrodzenia panelowego wzdłuż posesji na działce nr 723?

### Odpowiedzi:

Ad.1 Przebudowa ogrodzenia polegać ma na rozebraniu istniejącego ogrodzenia i odtworzeniu ogrodzenia : ogrodzenie nowe – słupki i siatka nowe.

Ad.2 Przęsła ogrodzenia wraz ze słupkami nowe.

Ad.3 Zakłada się odtworzenie istniejącego ogrodzenia.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.

BURMISTRZ  
*Kallas*  
Wojciech Kallas

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)