

Wszyscy Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno”.

wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie :

Pozycja Nr 25 kosztorysu ofertowego : remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. Piaskowej – parkingi.

Czy należy skalkulować tylko przełożenie kostki, czy również wykonanie podbudowy lub nasypu?.

ODPOWIEDŹ:

W kalkulacji poz. Nr 25 kosztorysu ofertowego- Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej- parkingi należy ująć:

- rozbiórkę kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej w ilości 308 m2 (do ponownego wbudowania 80% kostki);

- rozbiórkę nawierzchni betonowej gr. 15 cm w ilości 231 m2 z wywozem gruzu;

- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji parkingów i nawierzchni w ilości 1176 m2 (zgodnie z opisem technicznym do Projektu Budowlanego)

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Szoska

