

Debrzno, dnia 24-08-2012 rok

ZP- FS/35/2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy :

Odpowiedzi na złożone zapytania do treści zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pod nazwą : „ **Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Gniewno, Grzymisław, Debrzno Osiedle Zielone Wzgórze, Buchowo, Buka i Główna na terenie gminy Debrzno.**”

Zapytanie o treści :

Pytanie 1

Istnieje różnica dotycząca ilości montowanych altanek, ponieważ w opisie placu zabaw oraz w projekcie zagospodarowania terenu jest mowa o 1 szt natomiast w STWiORB jest mowa o 2 szt.

Proszę o podanie właściwej ilości altanek.

Pytanie 2

Istnieje różnica w ilości zamontowanych urządzeń w miejscowości Główna.

W STWiORB jest:

-huśtawka podwójna 2 szt

-ławka z bali z oparciem 2 szt

natomiast w opisie placu zabaw oraz w projekcie zagospodarowania terenu jest zapis, że należy zamontować:

-ławka z oparciem 1 szt

-huśtawka podwójna 1 szt

Proszę o podanie właściwej ilości urządzeń.

Pytanie 3

Proszę o podanie składu zestawu w miejscowości Główna oraz z jakiego materiału ma zostać wykonany.

Pytanie 4

Czy przy wycenie należy uwzględnić ułożenie kostki pod altankę?

Odpowiedź :

Ad.1

Należy wykonać jedną altanę zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Ad. 2

Urządzenia, które są objęte niniejszym przetargiem oznaczone są na projekcie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim, a mianowicie:

- ławka z oparciem 1 szt.

- huśtawka podwójna 1 szt

- tablica regulaminowa 1 szt

- urządzenie zabawowe 1szt

- huśtawka wazka 1 szt


Ad.3

Zestaw zabawowy w m. Główna (wg rysunku załączonego w opisie placu zabaw-Główna) :

- przepłotnia drewniana.
 - drabinka mała.
 - drabinka duża (podwójna),
 - zjeżdżalnia z laminatu-żywicy epoksydowej lub pokryta blachą nierdzewną.
- Konstrukcja zestawu drewniana z otoczków fi 80 pomalowanych farbą akrylową.

Ad. 4

Tak do wyceny należy uwzględnić ułożenie kostki brukowej pod altanę.

BURMISTRZ

Mircea Burak