

**WSZYSCY  
WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do równowartości kwoty 14.000,00 euro, wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr - 75/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku na „Utworzenie placu zabaw na osiedlu 35-lecia PRL w Debrznie na terenie działek Nr 958/1, 337/8 i 337/17 ” oraz „ Doposażenie placu zabaw na ulicy Czerniakowskiej w Debrznie na terenie działki Nr 375”

wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści :

**Zapytanie nr 3**

1. Gotowe prefabrykaty betonowe dostępne są jedynie dla bujaków sprężynowych. Czy zamawiający dopuszcza montowanie pozostałych urządzeń na kotwach stalowych wbetonowanych na miejscu?

**Odpowiedź:**

Tak

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki powlekanej pcv o wysokości 1,25m?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się wykonanie siatki o wysokości 1,25m.

3. Czy ławo stół ma być zamontowany na kotwach stalowych wbetonowanych?

**Odpowiedź:**

Tak

4. Czy ławo stół ma posiadać certyfikat zgodności z normami 1176, gdyż normy te nie traktują o tego typu elementach?

**Odpowiedź:**


Nie

**Zapytanie nr 4**

1. Czy urządzenia na plac zabaw muszą być wykonane z drewna sosnowego bezrdzeniowego, czy też dopuszcza się drewno rdzeniowe lub też klejone?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się zastosowanie drewna rdzeniowego lub klejonego.

**BURMISTRZ**  
  
Mirchał Burak