



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

MW.M9-6003/U/Cz/1072/2013

Człuchów, dnia 11.09.2013

MIM – Projekt
Magda Wojciechowska
ul. Katowicka 9b/42
61-131 Poznań

Dotyczy: Uzgodnienia zmian do operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Debrzynki z projektowanej ulicy Długiej w m. Debrzno, w związku z nową lokalizacją wylotu kanalizacji deszczowej.


Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Człuchowie w odpowiedzi na pismo nr MIM/31/M/03 z dnia 22.08.2013r. w powyższej sprawie uzgadnia zmieniony operat wodnoprawny na odwodnienie powierzchni projektowanej ulicy Długiej tzw. małej obwodnicy Debrzna z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych rurociągiem kanalizacji deszczowej do rzeki Debrzynki poprzez wylot zlokalizowany na terenie dz. nr 659, obręb Miasto Debrzno informując:

1. wody opadowe i roztopowe z terenów odwadnianych ul. Długiej, będą odprowadzane do rz. Debrzynki rurociągiem kanalizacji deszczowej zakończonym wylotem, po uprzednim podczyszczeniu w układzie separatora koalescencyjnego i osadnika zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z 2006r. poz. 984 z późn. zm.)
2. ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki Debrzynki, w km 23+808 będzie wynosić $Q_{A_{max}}=954,18 \text{ dm}^3/\text{s}$,
3. projektowany wylot wykonany z rur $\varnothing 900 \text{ mm}$, zakotwiczony w elemencie prefabrykowanym żelbetowym i zabezpieczony kratą będzie usytuowany na prawej skarpie rzeki Debrzynki, w km 23+808, tj. powyżej przyczółka wlotowego istniejącego przepustu w drodze, będącej przedłużeniem ul. Młyńskiej, na terenie działki nr 659, obręb Miasto Debrzno,
4. projektowany wylot z kanalizacji deszczowej (współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu N 53°32'02" E 17°13'54") należy posadzić na rzędnej nie mniejszej niż **133,25 m n.p.m.** (rzędna dna rury kanalizacyjnej $\varnothing 900 \text{ mm}$ w miejscu wylotu)
5. z uwagi na lokalizację wylotu w kierunku przeciwnym do nurtu rzeki, wylot należy uzbroić o element kaskadowy wykonany na miejscu z betonu, o wysokości ścianki przeciwległej do wylotu rury min. 1,2 m, który należy wkomponować w istniejące ukształtowanie terenu zgodnie z projektem.
6. w miejscu wylotu dno i skarpy rz. Debrzynki należy zabezpieczyć przed rozmywaniem tj. na odcinku min. 9m powyżej istniejącego umocnienia dna

przepustu ramowego. Skarpy należy umocnić do górnej krawędzi gabionami ułożonymi na podsypce i geowłókninie, dno umocnić płytami betonowymi gr. 18cm przy zachowaniu rzędnej dna w miejscu wylotu **132,85 m n.p.m.**

7. po zakończeniu prac, teren w obrębie prowadzonych robót należy uporządkować, a o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić tutejszy Zarząd z 5 dniowym wyprzedzeniem.
8. po wykonaniu inwestycji inwestor będzie utrzymywał układ podczyszczający (separator wraz z osadnikiem) oraz wylot wraz z umocnieniami skarp i dna w dobrym stanie technicznym.
9. Inwestor będzie partycypował w zwiększonych kosztach utrzymania rzeki Debrzynki poprzez wykonywanie raz w roku konserwacji rzeki od km 23+495 (wylot ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków) do km 23+820 tj. na odcinku 325m, w zakresie okoszenia skarp, usuwania roślinności korzeniącej się w dnie oraz powstałych zatorów i namulisk, bez procedury dodatkowego powiadamiania o obowiązku wykonania konserwacji. Utrzymanie wyznaczonego odcinka rzeki Debrzynki ma na celu zachowania stałej przepustowości koryta cieku i odpowiedniego stanu technicznego skarp i dna.
10. po wykonaniu wylotu właściciel kanalizacji deszczowej zobowiązany jest na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz. 145 – tekst jednolity z późn. zm.) zawrzeć z Dyrektorem ZMiUW WP w Gdańsku – pełnomocnikiem Marszałka Województwa Pomorskiego, umowę użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, niezbędnymi do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej.
11. w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą dz. nr 659, obręb Miasto Debrzno na cele budowlane, należy wystąpić z wnioskiem do tutejszego Terenowego Oddziału.

Za uzgodnienie pobrano opłatę w wysokości 100zł + 23% vat.

KIEROWNIK
Terenowego Oddziału w Czeluchowie

mgr inż. Krystyna Lipińska

Do wiadomości:

1. Starosta Czeluchowski, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czeluchów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAGDA WOJCIECHOWSKA