



Debrzno dnia 19 marzec 2014 r.

MLP.D.271.9.2014 DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-634
NIP - 843-15-30-511

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna”
wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Długiej (opis techniczny branży drogowej) mowa jest o wymianie gruntów organicznych na nośne. Zgodnie z załączoną dokumentacją geotechniczną grunty nienośne zalegają od km 0,00 do 0+260,00 m. Ich miąższość dochodzi do 5 m, a w celu ich wymiany konieczne jest prowadzenie robót ziemnych do głębokości ponad 7,0 m poniżej poziomu terenu. Prosimy o załączenie stosownych opracowań projektowych i podania szczegółowego zakresu robót ziemnych do wykonania. Przedstawione rozwiązania projektowe powinny zawierać sposób zabezpieczenia przyległych budynków i przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu (min. kanalizacji sanitarnej dn 200).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego została załączona cała dokumentacja projektowa, która jest potrzebna do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że jest ona kompletna i odzwierciedla faktyczny stan w zakresie warunków realizacji zamówienia, brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie rozwiązań technologicznych i ewentualnej dokumentacji na wykonanie robót tymczasowych, które to zależy od możliwości technologicznych Wykonawcy, które należy ująć w cenie oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska