

Debrzno dnia 17-02-2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :„Przebudowę dróg gminnych – ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei na terenie działek Nr- 300/1, 657,753/14, 761, 801, 803, 826/2, 827/2, 828, 841, 850/2 i 851/5 położonych w Debrznie.”

wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści :

Treść pytania nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy separator ma być lamelowy czy koalescencyjny oraz podanie parametrów separatora a w szczególności jego wydajność.

Odpowiedź:

Separator spełniający wymogi : $Q_{nom.} = 8l/s$, $Q_{max.} = 50l/s$, skuteczność 85%

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Marek Szoska