

D.271.2.1.2015

Debrzno dnia 18-02-2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych – ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei na terenie działek Nr- 300/1, 657,753/14, 761, 801, 803, 826/2, 827/2, 828, 841, 850/2 i 851/5 położonych w Debrznie.”

wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści :

Treść pytania nr 1:

W przedmiarze, pozycja nr 3.2. widnieje podbudowa betonowa, pielęgnacja piaskiem i wodą. W projekcie natomiast podbudowa z chudego betonu. Proszę o sprecyzowanie jakiej klasy beton należy zastosować do wykonania podbudowy.

Odpowiedź:

C 12/15


Treść pytania nr 2:

W przedmiarze, pozycja 6.14 widnieje folia fundamentowa kubelkowa. W opisie technicznym, projekcie oraz w SST nigdzie nie ma opisu dot. zastosowania tego materiału. Czy można zrezygnować z tego materiału tym bardziej, że zastosowano izolację przeciwwodną bitumiczną - lepik asfaltowy.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie przeciwwodne zgodnie z projektem technicznym, rozwiązania materiałowe wymagają akceptacji inspektora nadzoru.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Marek Szoska