


ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Człuchowie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 62 03



UZGODNIENIE NR 2857/2014 Z DNIA 17.VI.2014
POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbitenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaisniowym po odcięciu, a uśrednioną geodezyjną
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/IE-05100 i PN/IE-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA
UWAGI

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej

Marek Pawlicki
Marek Pawlicki

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Człuchów, dnia 19.08.2014

"INWEST-SAN"
INŻYNIERIA SANITARNIA Zbigniew Łojewski
SIEROCZYN 36d, 77-305 CZŁUCHÓW
tel./fax 059 834 44 77, kom. 605 359 879
NIP 843-191-00-51 REGON 770960318