

Debrzno dnia 19-06-2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Uniechów na terenie działki nr 396/2.”**

wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści :

Treść pytania:

W związku z rozbieżnościami jakie występują pomiędzy dokumentacją projektową a kosztorysem prosimy o wyjaśnienia:

- 1. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie dwóch warstw podbudowy z KŁSM 0-31,5 mm (dolnej o gr. 15 cm i górnej o gr. 10 cm), natomiast w kosztorysie mowa jest tylko o dolnej warstwie z KŁSM gr. 15 cm.*
- 2. W kosztorysie brak jest pozycji wykonania warstwy ścieralnej na poszerzeniu z kostki brukowej szarej gr. 8 cm , o której jest mowa w dokumentacji projektowej.*

Odpowiedź:

W kosztorysie oraz w przedmiarze ujęte są wszystkie warstwy konstrukcyjne tj. dolna warstwa podbudowy o gr. średniej 5 cm poz. 17, górna warstwa podbudowy gr. 10 cm pozycja 19, natomiast warstwa ścieralna z kostki brukowej została podana w kosztorysie oraz w przedmiarze jako cała powierzchnia nawierzchni poz. 19 kosztorysu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska
Marek Szoska