

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

**Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii o mocy do 40kW na działce nr w
miejscowości, Gmina Debrzno**

INWESTOR I
ADRES INWESTORA:

**Miasto i Gmina Debrzno
Ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno**

NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

**SUN RESOURCES Sp. z o.o.
Zielony Park Przemysłowy
Cierznie 64
77-310 Debrzno**

PROJEKT OPRACOWAŁ:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami / oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INST. ELEKT.	mgr inż. Łukasz Bobkowski	POM/0006/POOE/13 w spec. instalacyjnej	
----------------------------	---------------------------	---	--

Chojnice, 14.05.2015 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

CZEŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości teczki
3. Część opisowa z informacją BiOZ

CZEŚĆ RYSUNKOWA

1. Szkic lokalizacyjny
2. Schemat instalacji fotowoltaicznej

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji:

Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii: urządzeń fotowoltaicznych o znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczającej 40kW.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu, objęty opracowaniem:

- BEZ ZMIAN.

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

a) Urządzenia fotowoltaiczne:

- panele fotowoltaiczne (22 szt.) o parametrach:

<i>Parametry elektryczne (STC):</i>	
Moc maksymalna	260 W
Napięcie nominalne (Vmp)	31.4 V
Prąd nominalny (Imp)	8.37 A
Napięcie bez obciążenia	38.4 V
Prąd zwarcia (Isc)	8.94 A
Temperatura pracy	-40 ° C do +85 ° C
Tolerancja mocy (W)	0/+5
Współczynnik temperaturowy Isc	0,051%/K
Współczynnik temperaturowy Uoc	-0,31 %/K
Współczynnik temperaturowy Pmpp	-0,41%/K

<i>Parametry mechaniczne</i>	
Technologia	Ogniwa polikrystaliczne
Ilość ogniw	60 (6x10)
Szklenie	Po obu stronach modułu
Wymiary	1675 x 1001 x 31 mm
Waga	21,2 kg
Ramka	Aluminium anodowane
Podłączenie	KSK4 / MC4
Gwarancja mocy	30 lat/86,85%; (0,35% rocznie)
Obciążalność mechaniczna	Do 5400Pa

Standardy	IEC 61215, IEC 61730
-----------	----------------------

- inwertery fotowoltaiczny, trójfazowy (1 szt.) o parametrach:

Napięcie maksymalne DC	1000V
Napięcie startowe DC	188V
Maksymalny prąd wejściowy A/B (wejście A/wejście B)	11/10A
Zakres napięć przy MPP	245-800V
Moc nominalna AC	5000W

Zakres napięcia znamionowego AC	160-280V
Częstotliwość sieci	45-65Hz
Sprawność europejska	97,10%
Zintegrowane urządzenie anty-wyspowe MSD (zgodne z polskimi przepisami)	Tak
Wykrywanie przebiccia/monitorowanie sieci	Tak/tak
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC/zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Tak/tak
Klasa ochronności/kategoria przepięciowa	I/III
Wyjście komunikacyjne Bluetooth/Webconnect	Tak/RJ-45

- panele mocowane do konstrukcji systemowej;
- rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami strony DC
- rozdzielnica elektryczna z zabezpieczeniami strony AC i pomiarem „zielonej energii”;
- okablowanie strony AC i DC mikroinstalacji wraz z przewodami wyrównawczymi.

4. Zestawienie powierzchni działki:

- bez zmian

5. Projektowana inst. fotowoltaiczna zainstalowana na istniejącym dachu:

- powierzchnia dachu zajmowana przez panele wynosi: 36,95m²
- moc mikroinstalacji nie przekroczy mocy umownej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

6. Obiekt objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Działka objęta opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

– projektowana inwestycja; budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku o łącznej pow. paneli fotowoltaicznych 3,4m² zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie będzie oddziaływać znacząco na środowisko, gdyż zgodnie z par. 52 pkt. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia inwestycja nie przekracza:

- a) 0,5ha na obszarach objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy
- b) 1ha na obszarach innych niż wymienione w lit. A

9. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego winny posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.

10. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej:

- Konstrukcję systemową pod fotoogniwa montować wg DTR producenta z zastosowaniem uchwytów, szyn, łączników i zapinek systemowych. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji dachu, należy przewidzieć jej wzmocnienie, po uprzedniej ekspertyzie technicznej.
- Panele fotowoltaiczne montować wg DTR producenta, poprzez przykręcanie do dedykowanej konstrukcji systemowej.
- Inwerter fotowoltaiczny montować wg DTR producenta. Połączenia pomiędzy panelami i inwerterem wykonać z wykorzystaniem dedykowanych przewodów fotowoltaicznych. Przewody należy przytwierdzić do konstrukcji systemowej z zastosowaniem opasek zaciskowych odpornych na promieniowanie UV.
- Pomiedzy panelami oraz inwerterem oraz konstrukcją montażową prowadzić przewody wyrównawcze typu LGy. Przewód wyrównawczy doprowadzić do rozdzielni fotowoltaicznej.
- Rozdzielnie fotowoltaiczne należy wyposażać w urządzenia zabezpieczające. W rozdzielni należy przygotować miejsce pod montaż licznika „zielonej energii” przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
- W istniejącej rozdzielni głównej zabudować urządzenie zabezpieczające oraz dokonać połączenia pomiędzy rozdzielnią główną, a rozdzielnią fotowoltaiczną. Projektowany przewód ochronny z rozdzielni fotowoltaicznej podłączyć w rozdzielni głównej pod zaciski głównej szyny uziemiającej. Rezystancja uziemienia ze względu na ochronę przepięciową powinna być mniejsza od 10 Omów.

11. Informacja BioZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40kWna działce nr w miejscowości, Gmina Debrzno.

Inwestor:

Miasto i Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Projektant:

mgr inż. Łukasz Bobkowski
ul. Klonowa 1
89-634 Leśno

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Roboty budowlane obejmują:
 - montaż instalacji fotowoltaicznej,Kolejność realizacji:
 - roboty budowlano-montażowe,
 - pomiary, konfiguracja i uruchomienie urządzeń.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- budynek,
- przyłącza elektryczne i sanitarne,
- pozostałe elementy na przedmiotowej działce.

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- przyłącza energetyczne.

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Lp.	Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	Skala zagrożenia	Miejsce wystąpienia zagrożenia	Czas wystąpienia zagrożenia
1	Upadek z wysokości	Duża	W strefie wykonywania robót	W trakcie wykonywania robót
2	Porażenie prądem elektrycznym	Duża	W strefie wykonywania robót	W trakcie wykonywania robót
3	Związane ze sprzętem eksploatacyjnym na budowie (narzędzia ręczne)	Mała	W strefie wykonywania robót	W trakcie wykonywania robót
4	Możliwość znalezienia się osób postronnych na terenie budowy	Średnia	W obszarze objętym budową	W trakcie wykonywania robót

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie):

- a) mała – gdy skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy,
- b) średnia – gdy skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy,
- c) duża – gdy skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

- a) zakresem robót budowlanych,
- b) technologiami robót budowlanych,
- c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,
- d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,
- e) Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego,
- b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z
 - właścicielem terenu,
 - właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót,
- d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy,
- e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:
 - taśm ostrzegawczych,
 - barier,
 - balustrad,
 - ogrodzeń,

- tablic bezpieczeństwa,
- daszków ochronnych,
- f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,
- g) stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości,
- h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.

Projektant:

mgr inż. Łukasz Bobkowski
upr. bud. nr POM/0006/POOE/13
w spec. instalacyjnej
w zakresie instalacji, sieci
i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych