



L.271.2.4.2015



Debrzno dnia 04-09-2015

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40 kW”
wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

Treść pytania nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści załącznika "Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót" pkt 5.4.2 " Ogniwa fotowoltaiczne": " (...)Wymiary: większe lub równe 1674 mm wysokość, 1001mm szerokość, 33mm grubość, waga nie większa niż 18,5kg". Wymagane wymiary modułów są znacznie większe niż wymiary urządzeń dostępnych na rynku. W związku z tym proszę o opinię czy nie zaszła pomyłka, a treści "większe lub równe" nie należy zamienić na "mniejsze lub równe" lub dopuszczenie paneli o takiej samej mocy i takich samych parametrach elektrycznych lecz mniejszych wymiarach.

Odpowiedzi:

Nie wystąpiła pomyłka. Panele o tych wymiarach są powszechnie stosowane , a także dostępne na rynku europejskim.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Maręk Szośka