



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

1.271.2.4.2015



Debrzno dnia 08-09-2015

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w dniu 04 września 2015 roku udzielił niewłaściwej odpowiedzi na złożone zapytania do treści SIWZ :

Treść pytania:

Proszę o wyjaśnienie treści załącznika "Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót" pkt 5.4.2 " Ogniwa fotowoltaiczne": " (...)Wymiary: większe lub równe 1674 mm wysokość, 1001mm szerokość, 33mm grubość, waga nie większa niż 18,5kg". Wymagane wymiary modułów są znacznie większe niż wymiary urządzeń dostępnych na rynku. W związku z tym proszę o opinię czy nie zaszła pomyłka, a treści "większe lub równe" nie należy zamienić na "mniejsze lub równe" lub dopuszczenie paneli o takiej samej mocy i takich samych parametrach elektrycznych lecz mniejszych wymiarach.

Udzielona odpowiedź o treści :

„Nie wystąpiła pomyłka. Panele o tych wymiarach są powszechnie stosowane , a także dostępne na rynku europejskim” nie jest odpowiedzią właściwą i poprawną dla potrzeb niniejszego postępowania.

Dla potrzeb odpowiedzi na w/w pytanie Zamawiający dokonał w dniu dzisiejszym zmiany treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu .

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas