



L.271.2.4.2015



Debrzno dnia 09-09-2015

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENI PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40 kW”
wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

Treść pytania nr 1:

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o parametrach :

REAKCJA PRZY TEŚCIE W WARUNKACH STANDARDOWYCH (STC)*

Moc: 250 Wp

Napięcie jałowe 37,6 V

Napięcie MPP 30,5 V

Prąd zwarcia 8,81 A

Natężenie MPP 8,27 A

Współczynnik skuteczności modułu 14,91 %

WYMIARY

Długość: 1675 mm

Szerokość: 1001 mm

Wysokość: 33 mm

Obramowanie: aluminium anodowane srebrne

Ciężar: 21,5 kg

technologia szklenia po obu stronach modułu, szkło hartowane 2 mm

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zastosowania paneli o powyższych parametrach.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas