

Debrzno, dnia 16.11.2015 rok

ZAPROSZENIE


Miasto i Gmina Debrzno zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

Usunięcie wad i usterek po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa z rozbudową budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie oraz rozbiórka projektornii zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.*

1. Termin składania ofert do 04.12.2015 r. do godz. 14³⁰.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, Sekretariat.

Forma składania ofert : Oferta w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowana napisem: Oferta na „**Usunięcie wad i usterek po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa z rozbudową budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie oraz rozbiórka projektornii***”

3. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno,
– pokój Nr- 32, osoba do kontaktu :
- Bartłomiej Drzazga - Tel. 53 833 53 51 w. 30
4. Termin wykonania zamówienia do **15.01.2016 roku.**
5. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30.000,00 euro, wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr- 83.887.2014 z dnia 08 maja 2014 roku.
6. Dopuszcza się wybór poszczególnych zadań do realizacji.
7. **Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest wizja lokalna przed jej złożeniem.**

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

Anna Ziarniak

Załączniki :

1. *Protokół z przeglądu*
2. *Formularz Ofertowy*

Załącznik nr 1

W wyniku przeglądu budynku CKSiT w Debrznie w dniu 05.08.2015 r. stwierdzono uwagi oraz usterki wymienione poniżej:

1. ELEWACJA:

- oczyścić gzymsy, instalację odgromową oraz rury spustowe;
- uzupełnić niewykończone elementy kostki polbrukowej oraz przelożyć kostkę (kostka pomalowana na biało do usunięcia);
- uzupełnienie elewacji strukturą w miejscach ich braku oraz jej przemalowanie w miejscach przebarwień lub innych odcieni na jednolity kolor;
- brak właściwego wykończenia schodów wejściowych oraz pochylni dla niepełnosprawnych (uzupełnić brak płytek na cokółach murków przy schodach wejściowych, pochylni oraz Sali widowiskowej oraz oczyszczenie ich);
- poprawić obróbkę okien od strony w całym budynku – niektóre ostre elementy zagrażają zdrowiu przechodniów;
- do przelożenia drzwi wejściowe od str. ul. Zjednoczenia – drzwi zamontowane odwrotnie tj. stroną wewnętrzną na zewnątrz;
- płytki na schodach do oczyszczenia od ul. Zjednoczenia
- brak fug na schodach od strony parkingu wewnętrznego;
- polbruk do przelożenia od strony parkingu wewnętrznego;
- uporządkować teren z pozostałości po budowie od strony bloku
- brak kratki odpowietrzających
- barierki miały być wykonane ze stali nierdzewnej
- niewłaściwe wyprofilowanie wjazdów na parking przy budynku.

2. PODDASZE:

a. SALA TANECZNA:

- silne przecieki z dachu po stronie północnej pomieszczenia tanecznego, przecieki powodują nasiąkanie ścian i murów budynku
- wypaczające się panele spowodowane zbyt ciasnym ich ułożeniem

b. POKÓJ 21

- niewłaściwe skrzydło drzwiowe do wymiany (z innego kompletu);
- do poprawy lub wymiany oprawa oświetleniowa;
- spękania tynków i narożników ścian;
- niestaranna i niewłaściwa obróbka drzwi;

c. POKÓJ 20:

- silne spękania tynków i ścian
- niestaranna i niewłaściwa obróbka drzwi
- wymienić termostat w grzejniku ora zaslepić otwór osłony belki;

d. POMIESZCZENIA WC:

- wszystkie deski sedesowe do wymiany;
- niewłaściwie zainstalowany włącznik światła w p. 23 - do przełożenia;
- zacieki sufitu;
- fugi do uzupełnienia;
- ościeżnice i listwy od innego kompletu;
- bardzo niestaranne i niewłaściwe obróbki drzwi – brak lub źle zamontowane listwy i ościeżnice, brak wypełnień akrylem i silikonem, drzwi do regulacji gdyż obcierają o podłogę.

e. KLATKA SCHODOWA PODDASZE – I PIĘTRO:

- wystąpiły silne przecieki przy klapie oddymiającej zainstalowanej w ciągu klatki schodowej;
- niestarannie ułożony tynk mozaikowy na klatce schodowej.

3. I PIĘTRO

- niestaranne wykończenie wnek drzwiowych, niewłaściwie zamontowane listwy, brak wypełnień akrylem i silikonem;
- drzwi WC ocierają o podłogę;
- drzwi balkonowe do wymiany - niewłaściwy kolor (są białe – miały być szare);
- spękania ścian oraz sufitów w poszczególnych pomieszczeniach oraz na klatce schodowej;
- źle pomalowane pomieszczenie koło biblioteki – do przemalowania;

4. PARTER:

- obrobić otwory drzwiowe i tzw. „okno wydawcze” w pom. kawiarni;
- w pom. WC w kawiarni brak obróbki wokół muszli klozetowej;
- w wszystkich pomieszczeniach niestaranne wykończenie podłóg, miejscowy brak fug, miejscami luźne kafelki;
- niestaranne wykończenie wnek drzwiowych, niewłaściwy montaż listew oraz brak wypełnienia akrylem i silikonem;
- liczne spękania ścian,
- odwrotne zamontowanie drzwi w łazience na parterze;
- luźne płytki w okolicach drzwi na klatkę schodową.

5. PIWNICA

- poprawić wykończenie ścian piwnic, malowanie
- luźna barierka klatki schodowej kuchennej;
- oczyścić płytki

6. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WIEKSZOŚCI POMIESZCZEŃ:

- licznie występujące spękania ścian oraz tynków;
- regulacja okien oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
- niedbale wykończenie wszystkich pomieszczeń.
- usunąć zanieczyszczenia i poprawić profil dachu płaskiego, na którym utrzymują się wody opadowe.

FORMULARZ OFERTY

..... dnia

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

TEL./FAX.

REGON:

NIP:

Zamawiający:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

Urząd Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do złożenia ofert na:

Usunięcie wad i usterek po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie oraz rozbiórka projektornii”

Ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oferuję wykonanie całego zamówienia za:

1) Cena netto za realizację całego zamówienia (bez podatku VAT)zł

(słownie bez podatku VAT).....zł

2) Podatek VATzł

(słownie:zł

3) Cena brutto za realizację całego zamówienia (z podatkiem VAT)zł.

(słownie z podatkiem VAT).....zł.

2. Termin realizacji zamówienia

3 Okres gwarancji.....

4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu dni od dnia otrzymania faktury

5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

.....
 (podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li)
 wykonawcy)