

Debrzno, dnia 03-03-2009 rok

ZP-D/5/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy :

Odpowiedź na złożone zapytanie do treści SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Budowa przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w Starym Gronowie oraz sieci kanalizacji ściekowej tłocznej z m. Stare Gronowo do m. Boboszewo”.

Treść zapytania :

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 PZP wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), z w szczególności dla :
 - przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
 - zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
 - studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004,
2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. Zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

ad 1. Wymienione w SIWZ wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

ad. 2 Zgodnie z załącznikiem Nr- 3 do SIWZ (projekt umowy- § 3 pkt2 ust. 4) od Wykonawców robót będą żądane stosowne oświadczenia.

BURMISTRZ

Mirosław Burak