

Debrzno, dnia 12-03-2009 rok

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy :

Odpowiedzi na złożone zapytanie do treści
SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazwą „Budowa przepompowni ścieków
z zasilaniem energetycznym w Starym Gronowie
oraz sieci kanalizacji ściekowej tłocznej z m. Stare
Gronowo do m. Boboszewo”

Odpowiedź do zapytania o treści :

- W związku z ogłoszeniem przetargu budowa kanalizacji sanitarnej, prosimy o informację, czy nowo budowana przepompownia w Starym Gronowie i modernizowana w Boboszewie mogą być wyposażone w system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS.

W mieście i gminie Debrzno obowiązuje system monitoringu w technologii GSM/GPRS. Zamawiający nie dopuszcza działania u siebie innego (niezgodnego) niż istniejący już system.

W nowo budowanej przepompowni ścieków w Starym Gronowie i modernizowanej w Boboszewie, należy uwzględnić wpięcie do istniejącego systemu monitoringu GPRS poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu.

BURMISTRZ

Mirosław Butak