

Debrzno, dnia 20.07.2009 r.

ZP-17/09

**Do
Wszystkich Oferentów**

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie do treści SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa „ Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy ”

1. Jaka jest grubość ocieplenia (styropian) na elewacji?

Odp.: grubość styropianu min 10 cm


2. Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 3 przedmiaru (wymiana stolarki okiennej)

- Jaki ma być podział skrzydeł okiennych ?
- Jakiego koloru mają być ramiaki?
- Jaki współczynnik przenikania ciepła muszą posiadać szyby?

Odp.: - okna do szerokości 120 cm jednodzielne, powyżej dwudzielne.

- kolor ramiaków biały

- współczynnik przenikalności ciepła $U_{min} = 1,21$


BURMISTRZ
Mirosław Burak