MIASTO I GMINA DĘBRZNO
ul.Romualda Traugutta 2
77-310 D Ę B R Z N O
woj.pomorskie

PROGRAM REGIONALNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

9.3 lokalne inicjatywy obywatelskie

ZP-TR/16/09

Debrzno, dnia 30-10-2009 rok

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy :

Odpowiedzi na złożone zapytanie do treści SWIZ w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Aktywizacja i integracja poprzez rekreację – urządzenie 11 terenów rekreacyjnych w Sołectwach Gminy Debrzno"

Odpowiedź dotyczy zapytania o treści :

1. Z jakiego rodzaju drewna powinna być wykonana konstrukcja urządzeń – z drewna litego czy z drewna klejonego.
2. Czy urządzenia o konstrukcji drewnianej powinny być montowane na kotwach stalowych ocynkowanych czy we wersji podstawowej bez kotw.
3. Czy zjeżdżalnia w zestawie zabawowym powinna być wykonana z blach kwasoodpornej (zgodnie z zapisem w projekcie) czy z laminatu (zgodnie z zapisem w załączniku (- opis techniczny do przedmiotu zamówienia).
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kosza na śmieci o obudowie drewnianej z wkładem metalowym poj. 40 l. Montowanym na stałe do podłoża.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia płotkiem drewnianym sztachetowym H=120 cm.

W odpowiedzi na złożone zapytania Zamawiający informuje, że :

ad.1. Elementy drewniane winny być wykonane z drewna klejonego.
ad.2 Urządzenia w konstrukcji drewnianej powinny być montowane do podłoża na stałe na kotwach stalowych ocynkowanych.
ad.3 Zjeżdżalnia w zestawie zabawowym może być wykona z blachy kwasoodpornej lub z laminatu.
ad.4 Kosz na śmieci wykonać jak w załączniku Nr- 8 do SWIZ
ad.5 Ogrodzenie należy wykonać jak w załączniku Nr- 8 do SWIZ.

BURMISTRZ
Mirosław Burak