



ZP-TR/18/II/09

Debrzno, dnia 04-12-2009 rok

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:

Odpowiedzi na złożone zapytania do treści SWIZ w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Aktywizacja i integracja poprzez rekreację – urządzenie 11 terenów rekreacyjnych w Sołectwach Gminy Debrzno”

Zapytanie o treści :

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji urządzeń z drewna bezrdzeniowego jako rozwiązania równoważnego?
2. Czy urządzenia drewniane powinny być montowane na kotwach stalowych ocynkowanych, czy w wersji podstawowej bez kotw ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie kosza na śmieci o obudowie drewnianej z wkładem metalowym poj. 40 l, montowanym na stałe do podłoża ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia płotkiem drewnianym sztachetowym h=120 cm.

Odpowiedź na złożone zapytanie :

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna bezrdzeniowego dla konstrukcji drewnianych pod warunkiem, że montowane wyroby będą spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w PN-EN1176-1:2000, PN-EN 1176-6:2000, PN-EN 76-7:2000, PN-EN 1176:2000.
- Ad. 2. Urządzenia drewniane powinny być montowane trwale z podłożem na kotwach stalowych ocynkowanych lub betonowych.
- Ad. 3. Zamawiający dopuszcza montaż kosza na śmieci o obudowie drewnianej z wkładem metalowym poj. 40 l, montowanym na stałe do podłoża, pod warunkiem, że montowane wyroby będą spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w PN-EN1176-1:2000, PN-EN 1176-6:2000, PN-EN 76-7:2000, PN-EN 1176:2000.
- Ad. 4. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
mgr inż. Mirosław Słoderski