

Debrzno dnia 11 maja 2010r.

ZP-K/2/2010

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko,
Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.”**

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

- 1. W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi systemu monitorowania przepompowni ścieków opartego na transmisji GPRS w w/w zadaniu, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w gminie istnieje już susyem monitorowania oraz czy Zamawiający życzy sobie , aby kolejne obiekty stanowiły rozszerzenie istniejącego systemu ?**

ODPOWIEDŹ:

W gminie Debrzno funkcjonuje system monitoringu i sterowania (komunikacja dwukierunkowa) w technologii GPRS.

Dla nowo budowanych przepompowni ścieków w gminie Debrzno należy uwzględnić wpięcie do działającego już systemu monitoringu GPRS, poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu.

BURMISTRZ

Mirosław Burak