

Debrzno dnia 17maja 2010r.

ZP-D/11/2010

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENI PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Przebudowa ulic – Strzelecka, Czerniakowska, Mokotowska, Os. 35 Lecia PRL
oraz terenu zieleni miejskiej przy ul. Czerniakowskiej w Debrznie”**

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

1. Proszę o sprecyzowanie wielkości kręgów betonowych dla studni rewizyjnych. Przedmiar podaje średnicę 1000 mm, opis i specyfikacja wskazują 1200 mm.
 2. Prosimy o zamieszczenie schematów elektrycznych tablicy T-O, oraz złącza ZK-2.
 3. Proszę o zamieszczenie karty katalogowej na słupy i oprawy oświetleniowe ponieważ z opisu technicznego nie wynika o jaki konkretny typ chodzi.
 4. Prosimy o podanie wymiarów ławy betonowej pod krawężnik betonowy 15x30 i 12x25 cm.
 5. Prosimy o podanie ilości betonu B-20 i bitumicznej masy zalewowej, występujących w miejscu połączenia nawierzchni ulicy Strzeleckiej z DW nr 188 wraz z dopisaniem pozycji przedmiarowych uwzględniających te elementy.
 6. Prosimy o udostępnienie uzgodnień na roboty branżowe,
 7. Z dokumentacji technicznej wynika, że planowana inwestycja znajduje się w obszarze będącym pod ochroną archeologiczno-konserwatorską, dla którego ustalono na etapie realizacji obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań inwestycyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad realizacją robót ziemnych. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie leżało zgłoszenie nadzoru archeologicznego oraz koszt przeprowadzonych archeologicznych badań inwestycyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad realizacją robót ziemnych?
- Prośbę swoją motywujemy chęcią sporządzenia oferty, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji uwzględniając Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami Rozdział 2, art. 29 ust. 1 i 2. Prosimy o potwierdzenie faksem faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1 Należy przyjąć dla studni rewizyjnych kręgi betonowe średnicy 1200mm.

Ad.2 Dla opraw typu 9K1) ORION 70W zastosowano słupy stalowe typu art. metal W4, dla opraw typu HGS/SGS 101/102 zastosowano słupy stalowe typu ORION – 9 VALMONT.

Ad. 3 Schematy T-O oraz Złącza ZK-2 w załączeniu.

- Ad. 4 Ława betonowa z oporem pod opornik 12x25cm o wymiarach: szerokość 32cm, wysokość 25cm, grubość podstawy 10cm, grubość oporu 15cm – razem 0,0545m³.m:
Ława betonowa z oporem pod krawężnik 15x30cm o wymiarach: szerokość 35cm, wysokość 25cm, grubość podstawy 10cm, grubość oporu 15cm – razem 0,0575m³/m.*
- Ad. 5 Ilość betonu i bitumicznej masy zalewowej występująca na połączeniu nawierzchni ulicy Strzeleckiej z DW nr 188 jest zróżnicowana i zależy od technologii i kultury wykonawczej (dokładności przygotowania krawędzi jezdni przed ułożeniem krawężnika najazdowego). Roboty te należy uwzględnić w cenie ułożenia krawężnika najazdowego na połączeniu nawierzchni ulicy Strzeleckiej i DW nr 188.*
- Ad. 6 Uzgodnienia na roboty branżowe do wglądu w siedzibie Zamawiającego.*
- Ad. 7 Zgłoszenie i koszty nadzoru archeologicznego będą leżeć po stronie Zamawiającego .*

BURMISTRZ
Mikołaj Burak

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

w m. Debrzno ze stacji transformatorowej Kasyno nr 463

STAROSTWO
POWIATOWE
w CZŁUCHOWIE
Załącznik do
pozwolenia na budowę

