

WSZYSCY WYKONAWCY

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko,
Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego ”**

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

- 1. Czy nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w SWIZ mają stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w technologii GPRS ?**

ODPOWIEDŹ:

W gminie Debrzno funkcjonuje system monitoringu i sterowania (komunikacja dwukierunkowa) w technologii GPRS.

Dla nowo budowanych przepompowni ścieków w gminie Debrzno należy uwzględnić wpięcie do działającego już systemu monitoringu GPRS, poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska