

WSZYSCY WYKONAWCY

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIENÍ PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„ Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia i Myśligoszcz, etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno ”

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

- 1. Czy w gminie Debrzno funkcjonuje już system monitoringu w technologii GPRS oraz czy nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w SIWZ mają stanowić rozbudowę istniejącego systemu?**

ODPOWIEDŹ:

W gminie Debrzno funkcjonuje system monitoringu i sterowania (komunikacja dwukierunkowa) w technologii GPRS. Dla nowo budowanych przepompowni ścieków w gminie Debrzno należy uwzględnić wpięcie do działającego już systemu monitoringu GPRS, poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska