

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIEN PUBLICZNYCH ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Budowa budynku socjalno – technicznego na terenie działek Nr- 194/1, 201, 198 i 207 położonych na terenie stadionu sportowego w Debrznie”**

wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie :

Czy przewiduje się wymianę gruntu w wykopach przyłączy wod- kan.?

**Odpowiedź**

Prace przy budowie przyłączy wod.-kan. należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz załączonym przedmiarem robót. Wymianę gruntu należy wykonać na trasie przejścia poprzecznego pod drogą – ul. Długa.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
*Marek Szoska*