

ZP-II/17/2010

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWOWIEN PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : **Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie - Etap I** wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

Po zapoznaniu się z umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ dotyczącą sprawy nr ZP-II/17/2010 , zwracamy się z prośbą o dokonanie poprawek i wyjaśnienie niżej zamieszczonych uwag do dokumentacji:

1. Prosimy o podanie informacji czy zbiorniki na gaz płynny będą własnością Zamawiającego, czy będą przez niego dzierżawione?

Odpowiedź :

Zbiorniki na gaz płynny będą własnością Zamawiającego.

2. W projekcie przyłączy sanitarnych brak rysunku profilu kanalizacji deszczowej na odcinku od zbiornika ppoż, poprzez studnię D9 do tymczasowego rowu melioracyjnego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź :

Do wyceny przyjąć projekt TOM III – instalacje sanitarne – na rysunkach nr 1,7,9 pokazano długość , materiał, średnice oraz rzędne.

3. W SST robót budowlanych w części dotyczącej izolacji, jako izolację termiczną fasad opisano styropian EPS 70-040 Fasada gr. 12cm, natomiast w PW architektury zastosowano wełnę mineralną gr. 12cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów w dokumentacji i potwierdzenie stosowania wełny mineralnej.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza zastosowanie wełny mineralnej gr. 12 cm jako izolacji termicznej fasad

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Szoska