



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.69.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Uniechów** za rok 2018

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Uniechów, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/10828/02/2018	02.02.2018r.	Uniechów stacja uzdatniania
2.	497/521/18	17.04.2018r.	Uniechów stacja uzdatniania
3.	481/2018	18.07.2018r.	Uniechów 16 - umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej
4.	SB/106515/10/2018	14.10.2018r.	Uniechów 16 - umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Uniechów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Uniechów zaopatruje w wodę miejscowości: Uniechów oraz Pokrzywy.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 78,4 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie,
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

Kierownik Referatu
Rozwoju Lokalnego

Danuta Klimek

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 434 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czulchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Uniechów;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Uniechów w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Powiatowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czulchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Czulchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.68.2018.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Strieczona za rok 2018*

Na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Strieczona, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	90/521/18	13.02.2018r.	Strieczona stacja uzdatniania
2.	SB/49019/05/2018	24.05.2018r.	Strieczona 5 - zlew na Sali sprzedaży w sklepie spożywczo - przemysłowym
3.	SB/97848/10/2018	28.09.2018r.	Strieczona stacja uzdatniania
4.	842/2018	03.12.2018r.	Strieczona 23 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Strieczona jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Strieczona zaopatruje w wodę miejscowości: Strieczona oraz Buchowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 85 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 559 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Strzeczona;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Strzeczona w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Powiatowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.67.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Stare Gronowo za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Stare Gronowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	91/521/18	13.02.2018r.	Stare Gronowo stacja uzdatniania
2.	SB/36320/04/2018	17.04.2018r.	Stare Gronowo - świetlica wiejska
3.	SB/71058/07/2018	13.07.2018r.	Stare Gronowo stacja uzdatniania
4.	702/2018	19.10.2018r.	Stare Gronowo - świetlica wiejska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Stare Gronowo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Stare Gronowo zaopatruje w wodę miejscowość Stare Gronowo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 75 m³/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 698 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Stare Gronowo;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Stare Gronowo w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Państwowego
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Burski


Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.64.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019r.



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Nowe Gronowo za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Gronowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/10827/02/2018	02.02.2018r.	Nowe Gronowo - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
2.	495/521/18	17.04.2018r.	Nowe Gronowo stacja uzdatniania
3.	482/2018	18.07.2018r.	Nowe Gronowo - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
4.	SB/124538/12/2018	30.11.2018r.	Nowe Gronowo stacja uzdatniania
5.	177/2018	21.03.2018r.	Nowe Gronowo stacja uzdatniania
6.	176/2018	21.03.2018r.	Nowe Gronowo - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
7.	179/2018	21.03.2018r.	Drozdowo - umywalka w łazience
8.	178/2018	21.03.2018r.	Drozdowo - zlew w kuchni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Nowe Gronowo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Nowe Gronowo zaopatruje w wodę miejscowości: Nowe Gronowo, Buka, Drozdowo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 89,5 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 342 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Nowe Gronowo;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Nowe Gronowo w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

1. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.65.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Rozwory** za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Rozwory, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/22445/03/2018	12.03.2018r.	Rozwory - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
2.	304/2018	21.05.2018r.	Rozwory - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
3.	SB/86427/09/2018	28.08.2018r.	Rozwory stacja uzdatniania
4.	SB/124537/12/2018	30.11.2018r.	Rozwory stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Rozwory jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Rozwory zaopatruje w wodę miejscowości: Rozwory, Główna, Prusinowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 73 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 349 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czuluchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Rozwory;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Rozwory w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.


p.o. Powiatowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Czuluchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.66.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Słupia za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Słupia, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/34779/04/2018	16.04.2018r.	Słupia stacja uzdatniania
2.	988/521/18	10.07.2018r.	Słupia stacja uzdatniania
3.	SB/106512/10/2018	19.10.2018r.	Słupia 4 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
4.	843/2018	03.12.2018r.	Słupia 4 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Słupia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



2. Wodociąg publiczny Słupia zaopatruje w wodę miejscowość Słupia.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 72,65 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 414 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Słupia;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Słupia w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U.2017 poz. 2294/.

p.o. Państwowego
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.63.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Myśligoszcz za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Myśligoszcz, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/07333/01/2018	26.01.2018r.	Myśligoszcz 42 - umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej
2.	496/521/18	17.04.2018r.	Myśligoszcz stacja uzdatniania
3.	SB/71060/07/2018	13.07.2018r.	Myśligoszcz stacja uzdatniania
4.	760/2018	05.11.2018r.	Myśligoszcz 42 - umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Myśligoszcz jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Myśligoszcz zaopatruje w wodę miejscowość Myśligoszcz.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 31,3 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 217 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czuluchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Myśligoszcz;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Myśligoszcz w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czuluchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Czulchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
 3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.62.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Kamień** za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Kamień, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/07331/01/2018	26.01.2018r.	Kamień - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
2.	SB/22447/03/2018	12.03.2018r.	Kamień - hydrofornia
3.	483/2018	18.07.2018r.	Kamień - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
4.	SB/106513/10/2018	19.10.2018r.	Kamień - hydrofornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Kamień jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Kamień zaopatruje w wodę miejscowość Kamień.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 15 m³/d

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 114 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czulchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Kamień;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Kamień w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.


p.o. Inspektora
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czulchowie
Tadeusz Łębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Czulchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SE.II.4718.10.2019.AŻ

Człuchów, dnia 14 lutego 2019

OCENA JAKOŚCI WODY



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2294) oraz na podstawie uzyskanych wyników badania próbki wody pobranej w dniu 18.01.2019r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Kamień

UZASADNIENIE

Wyniki badania próbki wody pobranej w dniu 18.01.2019r. z wodociągu publicznego Kamień w punkcie zgodności (kurek czerpalny w budynku mieszkalnym) wykazały zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody Nr SB/05658/01/2019 z dnia 23.01.2019r. że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2294), wobec czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził jak powyżej.

Z poważaniem

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Dębski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI





**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**
SE.II.4717.59.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Boboszewo** za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Boboszewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/07334/01/2018	26.01.2018r.	Boboszewo stacja uzdatniania
2.	SB/36321/04/2018	17.04.2018r.	Boboszewo stacja uzdatniania
3.	SB/84557/08/2018	28.08.2018r.	Boboszewo stacja uzdatniania
4.	760/2018	05.11.2018r.	Boboszewo stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Boboszewo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Boboszewo zaopatruje w wodę miejscowość Boboszewo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 12,8 m³/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 163 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Boboszewo;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Boboszewo w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**
SE.II.4717.61.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Debrzno** za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Debrzno, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/07330/01/2018	26.01.2018r.	Debrzno stacja uzdatniania
2.	SB/22448/03/2018	12.03.2018r.	Debrzno, ul. Ogrodowa Przedszkole - zlew w kuchni
3.	494/521/18	17.04.2018r.	Debrzno stacja uzdatniania
4.	SB/50359/06/2018	24.05.2018r.	Debrzno stacja uzdatniania
5.	480/2018	18.07.2018r.	Debrzno, ul. Ogrodowa Przedszkole - zlew w kuchni
6.	SB/97849/10/2018	28.09.2018r.	Debrzno stacja uzdatniania
7.	701/2018	09.10.2018r.	Debrzno ul. Królewska 8 - umywalka z łazienką dla dziewcząt w zespole szkół
8.	SB/124536/12/2018	30.11.2018r.	Debrzno ul. R. Traugutta 2 zlew w pomieszczeniu socjalnym w Urzędzie Gminy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czuchow.pl, e-mail: psse.czuchow@pis.gov.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Debrzno jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrnie;
2. Wodociąg publiczny Debrzno zaopatruje w wodę miasto Debrzno oraz miejscowości: Debrzno Wieś i Bolesławowo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 775 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 5211 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona stale – podchloryn sodu.
7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czuluchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Debrzno;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Debrzno w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.


p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w CZULUCHOWIE
Tadeusz Łębski

Otrzymują:

1. Do wiadomości:
 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Czuluchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**
SE.II.4717.60.2019.AŻ

Człuchów, dnia 12 lutego 2019

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Cierznie za rok 2018*



Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Cierznie, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/22446/03/18	12.03.2018r.	Cierznie 38 zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
2.	SB/71061/07/2018	13.07.2018r.	Cierznie stacja uzdatniania
3.	SB/99994/10/2018	28.09.2018r.	Cierznie stacja uzdatniania
4.	759/2018	05.11.2018r.	Cierznie 38 zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
5.	174/2018	21.03.2018r.	Cierznie 38 zlew w kuchni (budynek mieszkalny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Cierznie jest Zakład

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluchow.pl, e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



- Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Cierznie zaopatruje w wodę miejscowość Cierznie.
 3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 67,2 m³/d
 4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 332 osób.
 5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
 6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
 7. W 2018r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czulchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Cierznie
 8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Cierznie w roku 2018 (do dnia 31.12.2018r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

p.o. Powiatowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czulchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Starosta Czulchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
 3. a/a