




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.52.2021.AŻ**



**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Strieczona za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Strieczona, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/08613/02/2020	27.01.2020	Strieczona 36 - zlew w gospodarstwie Świerczyński
2.	SB/72330/07/2020	16.07.2020	Strieczona stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Strieczona jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Strieczona zaopatruje w wodę miejscowości: Strieczona oraz Buchowo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 85 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 559 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.

7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Strzeżona;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Strzeżona w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymogom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:32:09 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.51.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Stare Gronowo** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Stare Gronowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/34245/04/2020	08.04.2020	Stare Gronowo 2 umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej
2.	SB/110466/10/2020	16.10.2020	Stare Gronowo stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Stare Gronowo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Stare Gronowo zaopatruje w wodę miejscowość Stare Gronowo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 75 m<sup>3</sup>/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 698 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z

- wodociągu publicznego Stare Gronowo;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Stare Gronowo w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:32:01 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.50.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Słupia za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Słupia, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/34244/04/2020	08.04.2020	Słupia świetlica wiejska
2.	SB/72329/07/2020	16.07.2020	Słupia stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Słupia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Słupia zaopatruje w wodę miejscowość Słupia.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 72,65 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 414 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z

- wodociągu publicznego Słupia;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Słupia w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U.2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:32:17 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
—— Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.49.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Rozwory** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Rozwory, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/42622/05/2020	06.05.2020	Rozwory świetlica wiejska
2.	SB/102865/10/2020	28.09.2020	Rozwory stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Rozwory jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Rozwory zaopatruje w wodę miejscowości: Rozwory, Główna, Prusinowo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 73 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 349 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z

- wodociągu publicznego Rozwory;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Rozwory w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:31:42 CET

**Otrzymują:**

1. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.48.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Nowe Gronowo** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Gronowo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/13018/02/2020	10.02.2020	Nowe Gronowo 19- zlew w kuchni w budynku mieszkalnym
2.	504/WS/2020	21.07.2020	Nowe Gronowo sklep - zlew w pomieszczeniu socjalnym
3.	SB/119766/11/2020	05.11.2020	Nowe Gronowo stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Nowe Gronowo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Nowe Gronowo zaopatruje w wodę miejscowości: Nowe Gronowo, Buka, Drozdowo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 89,5 m<sup>3</sup>/d

4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 342 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Nowe Gronowo;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Nowe Gronowo w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:31:18 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

SE.II.4717.47.2021.AŻ

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Myśligoszcz** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Myśligoszcz, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/110465/10/2020	16.10.2020	Myśligoszcz 42 - umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Myśligoszcz jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Myśligoszcz zaopatruje w wodę miejscowość Myśligoszcz.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 31,3 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 217 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Myśligoszcz;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Myśligoszcz w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:31:10 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.46.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Kamień** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Kamień, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/08614/02/2020	27.01.2020	Kamień 15 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
2.	SB/72331/07/2020	16.07.2020	Kamień 15 - zlew w kuchni (budynek mieszkalny)
3.	SB/110459/10/2020	16.10.2020	Kamień - hydroformia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Kamień jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Kamień zaopatruje w wodę miejscowość Kamień.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 15 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 114 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Kamień;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Kamień w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:30:42 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.45.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Debrzno** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Debrzno, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/08612/02/2020	27.01.2020	Debrzno, ul. Ogrodowa Przedszkole - zlew w kuchni
2.	SB/25971/03/2020	11.03.2020	Debrzno ul. R. Traugutta 2 zlew w pomieszczeniu socjalnym w Urzędzie Gminy
3.	505/WS/2020	21.07.2020	Debrzno ul. Wojska Polskiego 20 - umywalka w pomieszczeniu socjalnym w masarni Nadobny
4.	SB/102862/10/2020	28.09.2020	Debrzno stacja uzdatniania
5.	SB/119765/11/2020	05.11.2020	Debrzno ul. Królewska 8 - umywalka z łazienki dla dziewcząt w zespole szkół

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad

jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Debrzno jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Debrzno zaopatruje w wodę miasto Debrzno oraz miejscowości: Debrzno Wieś i Bolesławowo.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 775 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 5211 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona stale – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Debrzno;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Debrzno w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:29:56 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.44.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Cierznie** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Cierznie, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/72332/07/2020	16.07.2020	Cierznie Inkubator Przedsiębiorczości
2.	SB/102867/10/2020	28.09.2020	Cierznie Inkubator Przedsiębiorczości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Cierznie jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Cierznie zaopatruje w wodę miejscowość Cierznie.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 67,2 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 332 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Cierznie
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Cierznie w roku 2020 (do dnia

31.12.2020r.) **odpowiadała** wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:29:45 CET

**Otrzymują:**

1. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.43.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Boboszewo** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Boboszewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/86395/08/2020	21.08.2020	Boboszewo 1/4 - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym
2.	SB/120405/11/2020	05.11.2020	Boboszewo 1/4 - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odbiorcą usług odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Boboszewo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Boboszewo zaopatruje w wodę miejscowość Boboszewo.
3. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 12,8 m<sup>3</sup>/d;
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 163 osoby.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Boboszewo;

8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Boboszewo w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymogom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:29:15 CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

**SE.II.4717.53.2021.AŻ**

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Uniechów** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Uniechów, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/13017/02/2020	10.02.2020	Uniechów 16 - umywalka w łazience dla dziewcząt w szkole podstawowej
2.	355/WS/2020	22.06.2020	Uniechów 18c - umywalka w łazience w sklepie spożywczym
3.	SB/110457/10/2020	16.10.2020	Uniechów stacja uzdatniania
4.			

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Uniechów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie;
2. Wodociąg publiczny Uniechów zaopatruje w wodę miejscowości: Uniechów oraz Pokrzywy.

3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 78,4 m<sup>3</sup>/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 434 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Uniechów;
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Uniechów w roku 2020 (do dnia 31.12.2020r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez  
Marcin Barton  
Data: 2021.01.26 11:32:26  
CET

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
Ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
  2. Starosta Człuchowski  
Ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a