



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.532.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/16073/02/2022 z dnia 21.02.2022r.- sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badan nr 269/WS/2022 z dnia 26.05.2022 r.-SUW;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Uniechów**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu **Uniechów** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.535.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
 - ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
- Sprawozdanie badań nr SB/40199/04/2022 z dnia 19.04.2022r.- sieć wodociągowa;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Stare Gronowo**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Stare Gronowo** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.534.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/06553/01/2022 z dnia 26.01.2022r.- sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badan nr 189/WS/2022 z dnia 08.04.2022 r.- SUW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Strzeżona**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Strieczona** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.529.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/22012/03/2022 z dnia 07.03.2022r.- stacja uzdatniania;
 - Sprawozdanie z badan nr 0091/2022 z dnia 08.03.2022 r.- SUW;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Rozwory**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu **Rozwory** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.530.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/40204/04/2022 z dnia 19.04.2022r.- sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badan nr 190/WS/2022 z dnia 08.04.2022 r.-sieć wodociągowa;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Słupia**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Słupia** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.536.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/16072/02/2022 z dnia 21.02.2022r.- sieć wodociągowa;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Nowe Gronowo**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Nowe Gronowo** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
ce
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.533.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/06556/01/2022 z dnia 26.01.2022r.- stacja uzdatniania;
 - Sprawozdanie z badan nr 0040/2022 z dnia 31.01.2022 r.-SUW;
 - Sprawozdanie z badan nr 188/WS/2022 z dnia 08.04.2022 r.- SUW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Myśligoszcz.** System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których

analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z wodociągu **Myśligoszcz** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Q
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.528.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/06554/01/2022 z dnia 26.01.2022r.-sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 0039/2022 z dnia 31.01.2022 r.-sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/22014/03/2022 z dnia 07.03.2022r.-ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/54154/05/2022 z dnia 19.05.2022r.-stacja uzdatniania;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Debrzno**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących

o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Debrzno** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Marcin Barton

Otrzymują:

I. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.537.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/06555/01/2022 z dnia 26.01.2022r.- ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z dnia nr 191/WS/2022 z dnia 08.04.2022 r.- ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Boboszewo**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Boboszewo** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
or
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.531.2022.IRK

Człuchów, 17.07.2022 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie badań nr SB/22013/03/2022 z dnia 07.03.2022r.- stacja uzdatniania;
 - Sprawozdanie z badań nr 0094/2022 z dnia 08.03.2022 r.-SUW;
 - Sprawozdanie z badań nr 270/WS/2022 z dnia 26.05.2022 r.- sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Uzasadnienie:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami zgodności dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Cierznie**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których

analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Cierznie** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Mr
Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno
 3. a/a