



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**



SHK.9022.1191.2024.AM.10

Człuchów, 23.12.2024 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

z wodociągu Nowe Gronowo

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia:
 - 536/WS/2024 z dnia 12.12.2024 r.,
 - 559/WS/2024 z dnia 20.12.2024 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowe Gronowo.**

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Nowe Gronowo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję nr SHK.9022.1191.2024.AM.3 z dnia 29.11.2024 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowe Gronowo ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru mętność. Zarządca wodociągu został zobligowany do doprowadzenia jakości wody z przedmiotowego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań nr 536/WS/2024 z dnia 12.12.2024 r. oraz 559/WS/2024 z dnia 20.12.2024 r. z badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Nowe Gronowo spełnia wymagania określone

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie uznał wodę z wodociągu Nowe Gronowo za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

Ocenę jakości wody z wodociągu Nowe Gronowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Z poważaniem

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Zuberek
Anna Zuberek

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
2. aa