



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

SHK.9022.225.2025.AM

Człuchów, 28.02.2025 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

*z wodociągu **Debrzno** za 2024 r.*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia:
  - SB/08719/01/2024 z dnia 01.02.2024 r.,
  - 0098/2024 z dnia 01.02.2024 r.,
  - SB/32874/03/2024 z dnia 26.03.2024 r.,
  - SB/63570/06/2024 z dnia 03.06.2024 r.,
  - 119/WS/2024 z dnia 07.06.2024 r.,
  - 0608/2024 z dnia 12.06.2024 r.,
  - SB/109115/09/2024 z dnia 11.09.2024 r.,
  - 371/WS/2024 z dnia 11.10.2024 r.,
  - 477/WS/2024 z dnia 15.11.2024 r.,
  - SB/140823/11/2024 z dnia 18.11.2024 r.,
  - 537/WS/2024 z dnia 12.12.2024 r.,
  - 557/WS/2024 z dnia 20.12.2024 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał okresowej oceny jakości wody za 2024 r. i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Debrzno.**

**UZASADNIENIE**

Zarządcą wodociągu Debrzno jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Program monitoringu jakości wody z wodociągu Debrzno w 2024 r. obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Próbki wody do badań pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Zarządca wodociągu nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody, wykonanych w 2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził incydentalne przekroczenie parametru bakterie grupy coli. Ze względu na przekroczenie parametru mętność, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Debrzno.

Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Debrzno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Debrzno za bezpieczną dla konsumentów.

Z poważaniem

**Otrzymują:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  
ul. Romualda Traugutta 2  
77-310 Debrzno
2. aa