



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.188.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Starosta Człuchowski**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Stare Gronowo za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Stare Gronowo jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 90 m³/d. Woda z wodociągu Stare Gronowo poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Stare Gronowo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Stare Gronowo. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 638 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Stare Gronowo w 2025 r. wykonywane były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.czlochov@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Stare Gronowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Stare Gronowo ze względu na przekroczenie wartości parametru żelazo. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Stare Gronowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził przekroczenie wartości parametru żelazo. Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, żelazo wpływa zwykle na smak i wygląd wody. Stwierdzone podwyższone stężenie żelaza w próbce wody z wodociągu Stare Gronowo nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Stare Gronowo.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 04.03.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Gronowo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję z dnia 13.03.2025 r., znak pisma SHK.9022.241.2025.AM.3, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Gronowo i nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru, celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Gronowo

do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametru żelazo, zarządca wodociągu Stare Gronowo podjął działania naprawcze polegające na płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody oraz płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Stare Gronowo za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Gronowo.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
2. Starosta Człuchowski
3. aa