



-----ZK ∞ Złącze kontrolne instalacji odgromowej i uziemień ochronnych Bednarka uziomowa Fe/Zn25x4mm

Wykonać uziom naturalny budynku. W tym celu należy wykonać galwanicznie połączenia pomiędzy zbrojeniami poszczególnych ścian fundamentowych. Wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 25x4mm do złącz kontrolnych ZK, umieszczonych w puszkach w gruncie, w celu połączenia instalacji odgromowej.

NAZWA INWESTYCJI: <b>INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z INFRASTRUKTURĄ</b>	
ADRES INWESTYCJI: <b>GMINA DEBRZNO WIEŚ CIERZNIĘ dz. nr 498/4, 498/10, 498/14, 498/16, 498/17</b>	
INWESTOR: <b>MIASTO I GMINA DEBRZNO UL. TRUGUTTA 2 77-310 DEBRZNO</b>	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200</b>	
NAZWA RYSUNKU: <b>Plan uziemień budynku</b>	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Wojciech Czechowicz	DATA: <b>11.2009</b>
AUTOR: mgr inż. Tomasz Piskorski upr. nr 8346/232/90	SKALA: <b>1:200</b>
SFRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Wójcik upr. nr AN/8346/172/86	RYS. NR: <b>E-8</b>