


OZNACZENIA

--- zwód poziomy niski z drutu DFeZn Ø8mm na dachu



Złącze probiercze przyłączone przewodem uziemiającym do uziomu otokowego budynku. Oporność uziomu powinna być mniejsza niż 10 Ω . Złącze probiercze należy instalować w plastikowej studzience kontrolno-pomiarowej

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------|---------|
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA | | | | | nr rys. |
| K8 Katarzyna Adamowska | | | | | E2 |
| 77-300 Człuchów ul. Romualda Traugutta 13 | | | | | skala |
| 77-300 Człuchów ul. Romualda Traugutta 13 | | | | | 1:100 |
| obiekt | DOBUDOWA 3 STANOWISK WOZÓW BOJOWYCH ORAZ ZAPLECZA SOCJALNO-GOSPODARCZEGO DO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ | | | | |
| adres inwestycji | 77-310 DEBRZNO, UL. MIŁA 8 DZ. NR EWID. 355 | | | | |
| temat rys. | RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA | | | | |
| wykonat | branża | imię i nazwisko, uprawnienia | data | podpis | |
| projektant | elektryczna | mgr inż. Radosław Pietrzak upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń POM/0021/P00E/12 | sierpień 2018r. | | |
| sprawdzający | elektryczna | Marek Znajdek upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania UAN-KZ-7210/36/89 | sierpień 2018r. | | |