

Zestawienie pomieszczeń				
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pnetto[m ²]	Pu[m ²]
0/1	WIATROCIAP	gres	2,70	2,70
0/2	KOMUNIKACJA	gres	8,40	8,40
0/3	STANOWISKA WOZÓW BOJOWYCH	gres	181,90	181,90
0/4	MAGAZYN PODRĘCZNY	gres	17,30	17,30
0/5	WĘZEL C.O.	gres	5,10	5,10
0/6	PRZEDSIÓNEK	gres	2,30	2,30
0/7	ŁAZIENKA	gres	8,40	8,40
0/8	WC	gres	1,40	1,40
0/9	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	20,90	20,90
POWIERZCHNIA NETTO / UŻYTKOWA RAZEM:			248,40	248,40

LEGENDA

- Proj. przewód zasilający
- Proj. przewód powrotu

0/3 +20 °C
Φwym: 181 W

Nr pomieszczenia/ Temperatura wewnętrzna
Zapotrzebowanie na moc cieplną

16 x 2,2
1421 W

Średnica rury x grubość ścianki
Moc cieplna


Grzejnik płytowy

22KV/600 400 mm

Wymiary grzejnika

1,00

Nastawa



UWAGI:

W pomieszczeniu węzła należy wykonać wentylację
nawiewną (kanał typu „Z” o wym. 20×20 cm) i wywiewną..

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				nr rys.	S3
K8 Katarzyna Adamowska				skala	1:100
77-300 Człuchów ul. Romualda Traugutta 13					
tel: +48 509-526-626 e-mail: k8adamowska@gmail.com					
obiekt	DOBUDOWA 3 STANOWISK WOZÓW BOJOWYCH ORAZ ZAPLECZA SOCJALNO-GOSPODARCZEGO DO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP				
adres inwestycji	77-310 DEBRZNO, UL. MIŁA 8 DZ. NR EWID. 353, 355 i 356/4				
temat rys.	RZUT PRZYZIEMIA – instalacja centralnego ogrzewania				
wykonawca	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data		podpis
projektant	sanitarna	mgr inż. DANIEL WIŚNIEWSKI upr. bud. w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń KUP/0152/PWOS/13	30 czerwca 2018r.		
sprawdzający	sanitarna	mgr inż. JAN WIŚNIEWSKI upr. bud. w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń KUP/0053/P005/11	30 czerwca 2018r.		
asystent projektanta	sanitarna	mgr inż. JUSTYNA WITKOWSKA	30 czerwca 2018r.		