



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.99.2026.AM  
Człuchów, 12.02.2026 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno**  
ul. Traugutta 2  
77-310 Debrzno

## **OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu Rozwory za 2025 r.**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody:
  - o SB/07550/01/2025 z dnia 30.01.2025 r.,
  - o SB/72716/06/2025 z dnia 25.06.2025 r.,
  - o 1023A/521/25 z dnia 16.09.2025 r.,
  - o 1023N/521/25 z dnia 16.09.2025 r.,
  - o 512/WS/2025 z dnia 07.11.2025 r.,
  - o SB/139440/11/2025 z dnia 17.11.2025 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał okresowej oceny jakości wody za 2025 r. i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Rozwory.**

### **UZASADNIENIE**

Zarządcą wodociągu Rozwory jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Program monitoringu jakości wody z wodociągu Rozwory w 2025 r. obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Nie przeprowadzono oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Próbki wody do badań pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie  
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów  
+48 59 834 11 42  
psse.czluhow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru bakterie grupy coli. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Rozwory spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Rozwory za bezpieczną dla konsumentów.

Z wyrazami szacunku  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie  
z up.

**Marcin Barton**

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie  
/dokument podpisany elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. aa